

商標類

- ・ IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- ・ Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- ・ UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・ Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ HITACHI, JP1 は、(株) 日立製作所の登録商標です。
- ・ Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- ・ その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

電源管理ユニット (THE-PDU-2V10A) に関する使用上の注意事項

電源管理ユニット (THE-PDU-2V10A) の定期点検について

THE-PDU-2V10A の出力コンセントはリレーによって開閉の制御を行っています。リレーのメンテナンスを行うために、1年に一度程度、使用している出力コンセントの OFF、ON の操作を下記の手順で行ってください。

ただし、定期点検は、THE-PDU-2V10A を LPAR 系切替機構 3 連動の iPDU 制御機能として使用する場合のみ必要で、コンセントのオン遅延機能のみに使用する場合は、定期点検は不要です。

サーバのメンテナンス等を行う際には、THE-PDU-2V10A の点検操作もあわせて行うことをお勧めします。

(THE-PDU-2V10A の保守契約がなされている場合、保守員が THE-PDU-2V10A の点検を行います。点検の詳細については保守員にご相談をお願いします。)

手順：

本点検の手順については、「電源管理ユニット (THE-PDU-2V10A) 取扱説明書」(ASC-DC-MAN-0652) の 5 章に記載されています。